



防爆合格证

证号: GYB13.1139X

由 上海立格仪表有限公司

制造的产品:

(地址: 上海市闵行区都会路100号)

名称 压力变送器

型号规格 SMP **IS b c d e f g h i D** A

防爆标志 Ex ia II CT4 Ga

产品标准 Q/VCFR 01-2013

图样编号 LEEG-SMP121/131/135/136-1、LEEG-838-2、
LEEG-SMP134/828/833-3、LEEG-SMP858-4、
LEEG-SMP848-5

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2013年11月14日至2018年11月13日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
 2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件, 内容见本证书附件。
 3. 型号规格说明见本证书附件。
 4. 本安电气参数见本证书附件。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一三年十一月十四日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580